



PROCEDURA APERTA per l’Affidamento della fornitura di GPL e relativa installazione dei serbatoi in comodato d’uso gratuito presso alcuni immobili della S.I.TO Spa, ubicati nell’Interporto di Torino.

CIG N. 78526270CD

Quesito n. 1) ricevuto in data 16.04.2019– Protocollato con n. 1300

art.10.1.1 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Buongiorno nella richiesta di cui al punto in oggetto, l'elenco delle forniture è limitato ai due contratti per forniture analoghe con importi non inferiori a 400.000 € per il triennio di contratto oppure occorre predisporre una lista forniture con almeno due contratti che superino i 400.000 € di importo. Quali indicazioni specifiche necessita questa S.A. relativamente a questi due contratti?

Risposta Quesito n. 1)

Il concorrente dovrà presentare l’elenco delle forniture eseguite negli ultimi tre anni presso enti pubblici o privati per un importo non inferiore a quello a base di gara.

Dall’elenco dovranno risultare due contratti per forniture analoghe a quelli oggetto della gara il cui importo, di ogni contratto, per il triennio, non deve essere inferiore a **Euro 400.000,00**.

Quesito n. 2) ricevuto in data 10.05.2019 – Protocollato con n. 1534

Cauzione Provvisoria - Formato

Buonasera richiediamo chiarimento riguardo il formato della polizza fidejussione provvisoria. La stessa potrà essere emessa in formato digitale oppure, come potrebbe sembrare dal punto 3 pag 25 (essere prodotta in originale o in copia autenticata) deve essere una polizza tradizionale in copia autenticata?

Risposta Quesito n. 2)

Si richiamata quanto indicato al punto 14.1. lettera E). L’offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria **sottoscritta digitalmente**, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo a base di gara (euro 10.600,00) ai sensi dell’art. 93, comma 1 del Codice, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. Dovrà contenere quanto indicato nel Disciplinare di gara.

Quesito n. 3) ricevuto in data 16.05.2019 – Protocollato con n. 1570

Richiesta Chiarimenti Tecnici a seguito avvenuto sopralluogo

A seguito del sopralluogo inviamo i seguenti quesiti ringraziando in anticipo per le risposte. A- In riferimento a quanto richiesto su Capitolato Speciale di Appalto Art. 10 comma 1 lettera A che prevede la fornitura di n. 6 serbatoi interrati termoriscaldati si chiede se è possibile mantenere la stessa tipologia di

stoccaggio attualmente impiegata che consiste in 6 serbatoi interrati non termoriscaldati; B- In riferimento a quanto richiesto su Capitolato Speciale di Appalto Art. 10 comma 1 lettera B si evince da sopralluogo effettuato che la tipologia dei contatori presenti differisce da quelli citati a capitolato. Chiediamo quale criterio di scelta utilizzare; C- Chiediamo la possibilità di conoscere l'assorbimento termico in KWT di ogni singolo impianto al fine di dimensionare correttamente i medesimi e le apparecchiature fornite in comodato; D- Chiediamo quali sono i punti di consegna sui vari impianti (specificatamente nei 2 casi nei quali tra lo stoccaggio ed il contatore vi sono linee gas preesistenti) dovendo provvedere alle certificazioni di Legge del caso (37/08).

Risposta Quesito n. 3)

A - Vedasi **Nota di precisazione** del 30 maggio 2019.

B - Il capitolato prevede dei contatori per gpl del tipo g40 o idonei all'uso a seconda della scelta impiantistica del concorrente.

C - Di seguito riportiamo le caratteristiche delle caldaie:

- Palazzo Uffici S.I.TO sono presenti n. 4 caldaie di potenza utile cadauna di 84,20 KW;
- Palazzo Operatori Doganali sono presenti n. 4 caldaie di potenza utile cadauna di 84,20 KW;
- Fabbricato Tecnologico è presente n. 1 caldaia di potenza utile di 65,00 KW;
- Magazzino 1L è presente n. 1 caldaia di potenza utile di 95,70 KW.

D - I punti di consegna sono individuati con le valvole di intercettazione, poste in uscita dalla cabina di riduzione di pressione (ove presenti) o comunque dal serbatoio, di ogni singolo impianto.

Quesito n. 4) ricevuto in data 16.05.2019 – Protocollato con n.1581

Richiesta chiarimento tipologia installazione c/Sito Spa CIG 78526270CD

A seguito ns sopralluogo tecnico di verifica presso il Sito Spa, abbiamo rilevato che gli attuali serbatoi installati non sono di tipo preriscaldato come richiesto e previsto dall'ART. 10 - CONDIZIONI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI 1. I lavori da eseguirsi a carico della ditta aggiudicataria riguardano: a) la fornitura e la messa in opera di n. 6 serbatoi nuovi per GPL termoriscaldati interrati. Dunque, nelle nostre valutazioni di investimento ai sensi della determinazione del prezzo di offerta gara, possiamo prevedere l'installazione di serbatoi della medesima volumetria richiesta ma di tipo a vaporizzazione naturale non riscaldati? Chiediamo questo in quanto, anche il bando di gara ultimo del 2016 alla quale abbiamo partecipato, prevedeva il requisito di installazione di serbatoi pre-riscaldati ma in realtà abbiamo constatato poi nella realtà non essere così.

Risposta Quesito n. 4)

Vedasi **Nota di precisazione** del 30 maggio 2019.

Quesito n. 5) ricevuto in data 21.05.2019 – Protocollato con n. 1636

Dichiarazione di Impegno

Si richiede maggior specifica del paragrafo dedicato alla dichiarazione di impegno da allegare nella busta economica. Non è parso di trovarne indicazione specifica nella sezione del disciplinare di gara "busta economica" e neanche nel capitolato tecnico ovvero negli allegati presenti nella sezione Documentazione di Gara.

Risposta Quesito n. 5)

La dichiarazione di impegno corrisponde all'offerta economica (ribasso percentuale) da allegare nella busta economica.

Quesito n. 6) ricevuto in data 22.05.2019 – Protocollato con n. 1651

Disciplinare di Gara - lettera G - Documento di gara Unico Europeo -DGEU

Buongiorno, il modello DGEU deve essere compilato in tutte le sue sezioni dall'operatore economico, oppure è sufficiente solo alcune di esse. Nel caso potete indicarci quali?

Risposta Quesito n. 6)

Il DGEU deve essere compilato dall'operatore economico in tutte le sezioni pertinenti con i documenti di gara.

Orbassano lì 30 maggio 2019